

**Dimensionnement des besoins de rétention des eaux d'extinction incendie
(Règle D9A INESC – FFSA - CNPP de août 2004)**

Besoin pour la lutte extérieure		Résultat document D9 : (Besoins x 2 heures au minimum)	420 m ³
		+	+
Moyens de lutte intérieure contre l'incendie	Sprinkleurs	Volume réserve intégrale de la source principale ou besoins x durée théorique maxi de fonctionnement	0
		+	+
	Rideau d'eau	Besoins x 90 mn	0
		+	+
	RIA	A négliger	0,00
		+	+
	Mousse HF et MF	Débit de solution moussante x temps de noyage (en g ^{al} 15-25 mn)	0
		+	+
	Brouillard d'eau et autres	Débit x temps de fonctionnement requis	0
		+	+
Volumes d'eau liés aux intempéries		10 l/m ² de surface de drainage	20
		+	+
Présence stock de liquides		20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume	0
		=	=
Volume total de liquide à mettre en rétention			440 m³