



EXTINCTEURS

Q 4

COMPTE-RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE

Titulaire de la certification

Nous, soussignés, entreprise titulaire des certifications conjointes APSAD & NF Service d'installation et de maintenance d'extincteurs¹, sous le n° 040/06/04-285

Nom (ou raison sociale) EUROFEU SERVICES
AGENCE DE CLERMONT
✉ 3, Rue Augustin fresnel
63360 GERZAT

Installation

avons procédé le 13/07/2021 à la vérification périodique de l'installation d'extincteurs mise en service le réalisée dans l'établissement suivant :

Nom (ou raison sociale) S.A. PROPYPLAST (CT 10008117 / P 10073335)
✉ 21 RUE DE L'INDUSTRIE
BP 11
43130 RETOURNAC

Nature de l'activité :

Cette installation a fait l'objet d'un certificat de conformité N4 n° 294

Visite précédente

Date : 29/07/2020

Événements survenus depuis la visite précédente (caractéristiques de l'installation après modifications) Cf annexe 1 :

L'installation est conforme et est maintenue conformément aux exigences de la règle APSAD R4

présente les points de non conformité ci-dessous :

Points de non-conformité par rapport à la règle APSAD R4 (distinguer les points de non conformité relatifs aux exigences d'installation proprement dites de ceux relatifs aux exigences de maintenance et, le cas échéant, date à laquelle ils ont été signalés) :

Améliorations proposées

Prévoir formation incendie de l'ensemble du personnel (apprentissage individualisé de la manipulation des moyens d'extinction) et exercices d'évacuation selon exigences de l'article R 4227-39 du code du travail et préconisations des règles APSAD R4 (ch 1.2) et R6 (ch 2.4).

La visite de vérification a été effectuée par GIRE THOMAS le en présence de

A GERZAT le : 19/07/2021

Cachet et signature
de l'entreprise titulaire de la certification

EUROFEU SERVICES
Agence de Clermont Ferrand
3, rue Augustin Fresnel
63360 GERZAT
Tél : 04 73 25 01 64
NF Service - APSAD - NF 61-922
NF 14-285



¹ Certifications conjointes délivrées par le CNPP, Organisme certificateur reconnu par la profession de l'Assurance – Département Certification CNPP Cert. – Route de la Chapelle Réarville – CD 64 – BP 2265 – 27950 SAINT MARCEL – www.cnpp.com et AFAQ AFNOR Certification – 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX – www.marque-nf.com Ces certifications prouvent la conformité du service aux dispositions de la règle APSAD R4, de la norme NF S 61-922 et du règlement I4 - NF 285 et garantissent que les compétences du personnel, les moyens matériels, l'organisation, l'accueil et l'identification des besoins, le contrat, les prestations techniques de conception, de réalisation, de vérification de conformité initiale, de maintenance et de vérifications périodiques sont contrôlées régulièrement par CNPP Cert. et AFAQ AFNOR Certification.

| | | |
|---|----------------------|--------------|
|   | <h1>EXTINCTEURS</h1> | <h1>Q 4</h1> |
| <h2>COMPTE-RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE</h2> | | |

Annexe 1 :

| Désignation technique des extincteurs et nature de l'agent extincteur | Nombre |
|---|--------|
| 65 - Eurofeu Extincteur Pression Permanente 2 Kg CO2 | 9 |
| 65 - Eurofeu Extincteur Pression Auxiliaire 50 Kg ABC | 1 |
| 65 - Eurofeu Extincteur Pression Auxiliaire 50 L Eau Pulvérisée + Additif | 2 |
| 65 - Eurofeu Extincteur Pres Auxi 50 L Eau Pulvérisée + Additif + antigel | 5 |
| 65 - Eurofeu Extincteur Pression Permanente 5 Kg CO2 | 15 |
| 65 - Eurofeu Extincteur Automatique 6 Kg ABC | 2 |
| 65 - Eurofeu Extincteur Pression Auxiliaire 6 Kg ABC | 3 |
| 65 - Eurofeu Extincteur Pression Auxiliaire 6 L Eau Pulvérisée + Additif | 9 |
| 65 - Eurofeu Extincteur Pres Auxi 6 L Eau Pulvérisée + Additif + antigel | 1 |
| 65 - Eurofeu Extincteur Pression Auxiliaire 9 Kg ABC | 31 |
| 65 - Eurofeu Extincteur Pression Auxiliaire 9 L Eau Pulvérisée + Additif | 26 |
| 65 - Eurofeu Extincteur Pres Auxi 9 L Eau Pulvérisée + Additif + antigel | 16 |



¹ Certifications conjointes délivrées par le CNPP, Organisme certificateur reconnu par la profession de l'Assurance – Département Certification CNPP Cert. – Route de la Chapelle Réanville – CD 64 – BP 2265 – 27950 SAINT MARCEL – www.cnpp.com et AFAQ AFNOR Certification – 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX – www.marque-nf.com
 Ces certifications prouvent la conformité du service aux dispositions de la règle APSAD R4, de la norme NF S 61-922 et du règlement I4 - NF 285 et garantissent que les compétences du personnel, les moyens matériels, l'organisation, l'accueil et l'identification des besoins, le contrat, les prestations techniques de conception, de réalisation, de vérification de conformité initiale, de maintenance et de vérifications périodiques sont contrôlées régulièrement par CNPP Cert. et AFAQ AFNOR Certification.